



Verklaring van meting Conform norm NEN 5138; 2004

Verklaring conform norm Energetisch rendement warmteterugwinapparaat t.b.v. berekeningen NEN 8088/NEN 7120 Energieprestaties voor woningen en gebouwen -bepalingsmethode-

Door PEUTZ is in opdracht van Lught B.V. het energetisch rendement volgens de norm NEN 5138;2004 Warmteterugwinning in gebouwen – Rendementsbepaling WTA voor individuele ventilatiesystemen vastgesteld.

Meetresultaten:

Bepaling van het energetisch rendement van het warmteterugwinapparaat:
Lught B.V. type 'BERAC.32'; meetresultaten volgens NEN 5138; 2004

Datum	14-01-2019
Opdrachtgever	Lught B.V.
Projectnummer	BA 1302
fabrikaat/merk	Lught B.V.
type	BERAC.32
serienr.	B32.18.10.001
bouwjaar	2018
qv-lucht_max	1.030 m ³ /h
qv-lucht_nom	618 m ³ /h (60 % van qv-lucht_max)
η_{WTW}	83,8 %
$P_{hulp;wtw}$	271,4 W

Meetresultaten en condities zijn vermeld in rapport BA 1302-2-RA d.d. 14 januari 2019